



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307769011

## 认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

SZRM□□-□□、ZR□M□-□□； Ue: AC400/415V； Ui: 1000V； Uimp: 8kV； In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A； Ics: C型: 18kA, L型: 27kA； Icu: C型: 25kA, L型: 36kA； 过电流脱扣器类型: 热磁式； 选择性类别: A类； 极数: 3P、4P（三个保护极，N极可开闭）； 适用于隔离用； 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月17日 有效期至：2030年04月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307769011

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

SZR M □ □ - □ □  
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 塑料外壳式断路器
- 3 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- 6 分断代码：C, L

ZR □ M □ - □ □  
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 塑料外壳式断路器
- 4 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 额定电流 (A)：16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- 6 分断代码：C, L

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司