



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647436

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

SZRM□□-□□、ZR□M□-□□； Ue：AC400V、AC690V（仅H型）； Ui：1000V； Uimp：8kV；
In：400A、500A、630A； Ics：400V：C型：25kA，L型：35kA，M型：50kA，H型：75kA，
690V：H型：35kA； Icu：400V：C型：35kA，L型：50kA，M型：70kA，H型：100kA，
690V：H型：35kA； 过电流脱扣器类型：热磁式； 选择性类别：A类； 极数：3P、4P（三
个保护极，N极可开闭）； 适用于隔离用； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月01日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647436

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

SZR M □ □ - □ □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 塑料外壳式断路器
- 3 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 无：一般型，F：风电专用，G：光伏专用，X：工业专用
- 5 额定电流 (A)：400, 500, 630
- 6 分断代码：C：经济型，L：基本型，M：高分断型，H：高分断型

ZR □ M □ - □ □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 塑料外壳式断路器
- 4 无：一般型，F：风电专用，G：光伏专用，X：工业专用
- 5 额定电流 (A)：400, 500, 630
- 6 分断代码：C：经济型，L：基本型，M：高分断型，H：高分断型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司