



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307815656

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

SZRM□□-□□、ZR□M□-□□；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ue：AC400/415V(L型，M型，H型)，AC690V(H型)；In：630A、700A、800A、1000A、1250A；L型：AC400/415V：Ics=40kA，Icu=50kA；M型：AC400/415V：Ics=65kA，Icu=85kA；H型：AC400/415V：Ics=75kA，Icu=100kA；AC690V：Ics=Icu=50kA；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；极数：3P、4P(带三个保护极，N极可开闭)；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月16日 有效期至：2030年10月15日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307815656

证书附页：第 1 页 共 1 页

ZR M -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 中仁电气
- (2) 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- (3) 塑料外壳式断路器
- (4) 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- (5) 额定电流 (A)：630A、700A、800A、1000A、1250A
- (6) 分断代码：L, M, H

SZR M -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 中仁电气
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- (4) 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- (5) 额定电流 (A)：630A、700A、800A、1000A、1250A
- (6) 分断代码：L, M, H

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司