



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647089

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

SZRM□E□-□□、ZR□ME□-□□、SZRM□EL□-□□、ZR□MEL□-□□；Ue：AC400V/415V（L型、M型、H型、R型），AC690V（仅H型）；Ui：1000V；Uimp：8kV；In：630A（0.4In~1In可调），800A（0.4In~1In可调）；Ics：AC400V/415V：L型：45kA，M型：75kA，H型：85kA，R型：100kA，AC690V：H型：35kA，R型：50kA；Icu：AC400V/415V：L型：45kA，M型：75kA，H型：85kA，R型：100kA，AC690V：H型：35kA，R型：50kA；Icw：10kA/1s；过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：B类；极数：3P、4P（三个保护极，N极可开闭）；适用于隔离用；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月30日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647089

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

SZR M □ □ □ - □ □
1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 塑料外壳式断路器
- 3 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 电子式脱扣：E 型, EL 型
- 5 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 6 额定电流 (A)：630, 800
- 7 分断代码：L, M, H, R

ZR □ M □ □ - □ □
1 2 3 4 5 6 7

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 塑料外壳式断路器
- 4 电子式脱扣：E 型, EL 型
- 5 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 6 额定电流 (A)：630, 800
- 7 分断代码：L, M, H, R

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司