



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302647060

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

SZRH□-100、ZR□H-100； Ue: AC380V/400V； Ui: 1000V； Uimp: 12kV； Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A； Ith: 100A； Icw: 2kA/1s； Icm (峰值)：2.84kA； 使用类别：AC-22B； 极数：3P、4P； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年09月23日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302647060

证书附页：第 1 页 共 1 页

SZR H □ - 100 / □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号: 1 3 5 6 7 9
- (4) 壳架等级电流: 100A
- (5) 极数: 3: 3P, 4: 4P

ZR □ H - 100 / □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代码
- (2) 设计序号: 1 3 5 6 7 9
- (3) 隔离开关
- (4) 壳架等级电流: 100A
- (5) 极数: 3: 3P, 4: 4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司