



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302647061

## 认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司  
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

SZRH□-250、ZR□H-250； Ue: AC380V/400V； Ui: 1000V； Uimp: 12kV； Ie: 200A、225A、250A； Ith: 250A； Icw: 12kA/1s； Icm（峰值）：24kA； 使用类别：AC-22B； 极数：3P、4P； 型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年09月23日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302647061

证书附页：第 1 页 共 1 页

SZR H □ - 250 / □  
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号：1 3 5 6 7 9
- (4) 壳架等级电流：250A
- (5) 极数：3: 3P, 4: 4P

ZR □ H - 250 / □  
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代码
- (2) 设计序号：1 3 5 6 7 9
- (3) 隔离开关
- (4) 壳架等级电流：250A
- (5) 极数：3: 3P, 4: 4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司