



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647701

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

SZRB□□-40□、ZR□B□-40□； Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A； 瞬时脱扣类型：B型、C型、D型； Ics=Icn=4500A（N型），Ics=Icn=6000A（H型）； 极数：1P+N（带一个保护极，N极可开闭）； 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月13日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647701

证书附页：第 1 页 共 1 页

SZR B □ □ - 40 □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 小型断路器
- 3 设计序号：1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 壳架电流 (A)
- 6 分断代码：N：基本型, H：高分断型

ZR □ B □ - 40 □
1 2 3 4 5 6

- 1 中仁电气
- 2 设计序号：1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 小型断路器
- 4 无：常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售
- 5 壳架电流 (A)
- 6 分断代码：N：基本型, H：高分断型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司