



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647697

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

SZRB□□-□、ZR□B□-□；Ue：AC230/400V（1P）、AC400/415/440V（2P、3P、4P）；
Ui：500V；Uimp：6kV；In：63A、80A、100A、125A；Ics：7.5kA；Icu：10kA；
过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；极数：1P、2P、3P、4P；适用于
隔离用；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月13日 有效期至：2029年06月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月25日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647697

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

SZR B □ □ - □
1 2 3 4 5

- 1 中仁电气
- 2 塑料外壳式断路器
- 3 设计序号: 1, 3, 5, 6, 7, 9
- 4 无: 常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z): 特殊型号销售
- 5 额定电流 (A): 63, 80, 100, 125

ZR □ B □ - □
1 2 3 4 5

- 1 中仁电气
- 2 设计序号: 1, 3, 5, 6, 7, 9
- 3 塑料外壳式断路器
- 4 无: 常规, (C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z): 特殊型号销售
- 5 额定电流 (A): 63, 80, 100, 125

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司