



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302647759

认证委托人名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产者名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

生产企业名称及地址

中仁电气（芜湖）有限公司
芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创三路东6号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

SZRG□-□； ZR□G-□； Uimp: 6kV; L1: 1000V; 125A; Uc: AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P);
Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; Icw: 1500A/1s; Icm
(峰值): 2750A; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 防护等级: IP20; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月13日 有效期至：2029年06月25日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月26日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302647759

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

SZR G □ □ - 125

1 2 3 4 5

1 企业代号

2 隔离开关

3 设计序号：1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售

5 壳架等级电流 (A)

ZR □ G □ - 125

1 2 3 4 5

1 企业代号

2 设计序号：1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

3 隔离开关

4 无：常规，(C、F、G、I、L、M、W、X、Y、Z)：特殊型号销售

5 壳架等级电流 (A)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司